

Inspeccións periódicas das Instalacións Petrolíferas segundo a ITC MI IP-03

Instalacións con proxecto: cada 10 anos

A inspección consistirá, fundamentalmente, na comprobación do cumprimento, por parte do titular responsable da instalación, de que se realizaron en tempo e forma, as revisións, probas, verificacións periódicas ou ocasionais indicadas para cada tipo de instalación na presente instrución.

As inspeccións realizaranse por un Organismo de Control Autorizado