

Revisións periódicas das Instalacións Petrolíferas de superficie segundo a ITC MI IP-04

Sen proxecto: cada 10 anos

Con proxecto: cada 5 anos

A revisión comprende:

O correcto estado das paredes dos cubetos, cimentacións dos tanques, valado, cerramento, drenaxes, bombas, equipos, instalacións auxiliares, etc.

No caso de existir posta a terra, comprobarase a continuidade eléctrica das tubarias ou do resto de elementos metálicos da instalación no caso de non existir documento xustificativo de ter feitas as revisións periódicas polo servizo de mantemento da pranta.

Nos tanques e tubarias comprobarase o estado das paredes e mediranse os espesores se observase algún deterioro no intre da revisión.

Comprobación do correcto estado ds bombas, surtidores, mangueriras e boquereis.

As revisións realizaranse por empresas instaladoras, mantedoras ou conservadoras de nivel correspondente á instalación, ou por un Organismo de Control Autorizado neste campo.