

Inspeccións das Instalacións Frigoríficas

Instalacións Frigoríficas de nivel 2: **cada 10 anos**

Nembargante, as que empregan refrixerantes fluorados, se teñen unha carga de refrixerante

≥ 3000 kg:	cada ano
< 3000 kg pero ≥ 300 kg:	cada dous anos
< 300 kg pero ≥ 30 kg:	cada cinco anos

A inspección comprende:

- Comprobación de que se realizaron as revisións obrigatorias e os controis de fugas de refrixerante
- Documentación
- Control da lexiónelose
- No caso de recipientes frigoríficos que sufriran danos estruturais ou estiveran fora de servizo mais de dous anos ou cambiasen o refrixerante por un de maior risco (pasando do grupo 2 ao grupo 1) ou sufrisen algunha reparación, someteranse a unha proba de nivel C segundo o Regulamento de Equipos a Presión (REP)
- Aos equipos a presión das instalacións frigoríficas de, a lo menos categoría I segundo o REP realizaráselles un control visual das zoas sometidas a maiores esforzos e fortes corrosións. Nestas últimas zoas comprobaranse espesores. Esta inspección realizarase **cada 10 anos** calquera que sexa o refrixerante empregado.

As inspeccións realizaranse por un Organismo de Control Autorizado